



**Instytut Ceramiki  
i Materiałów  
Budowlanych**

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA  
UNII EUROPEJSKIEJ NR 1487

02-676 Warszawa, ul. Postępu 9

**LABORATORIUM BADAWCZE  
CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

Ilość stron 4

Numer egz. 1

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 119/LB/2015**

**NAZWA WYROBU:** Płytki ceramiczne prasowane na sucho nieszkliwione.

**ZLECENIODAWCA:** CERAMIKA PARADYŻ Sp. z o. o.  
ZAKŁAD W OPOCZNIE  
UL. OGRODOWA 5  
26-300 OPOCZNO

**DATA OTRZYMANIA PRÓBEK:** 26.08.2015r.

**DATA WYKONANIA BADANIA:** 1.09.2015. – 3.09.2015r.

**WYKONAWCA:** mgr inż. Joanna Lewicka

Warszawa, dnia 4.09.2015r.



#### 4. Wyniki badań

##### 4.1. Oznaczanie odporności na płamienie (badanie nieakredytowane).

Wg Instrukcji Roboczej nr 9:2015 Oznaczanie odporności płytek ceramicznych na płamienie krwią, środkami leczniczymi oraz myjącymi środkami dezynfekcyjnymi według Aprobataj Technicznej ITB AT-15-3323/2004, AT-15-3324/2004.


Liczność próbek: 10 płytek.

Rodzaj płytki	Środek płamiący	Po 5 minutach		Po 2 godzinach	
		Środek czyszczący	Zmiany na powierzchni / Głębokość penetracji	Środek czyszczący	Zmiany na powierzchni / Głębokość penetracji
GRES TECHNICZNY	krew	woda	brak	woda	brak
	rivanol	woda	brak	woda	brak
	nadmanganian potasu	woda+detergent	widoczna plama / brak	woda+detergent	widoczna plama / brak
	gencjana	woda+detergent	widoczna plama / brak	woda+detergent	widoczna plama / brak
	azotan srebra	woda	brak	woda+detergent	widoczna plama / brak
	jodyna	woda	brak	woda	brak
	pigment Castellani	woda+detergent	widoczna plama / brak	woda+detergent	widoczna plama / brak
	chloramina T	woda	brak	woda	brak
	laurosept	woda	brak	woda	brak
	lizol	woda	brak	woda	brak
	septyl	woda	brak	woda	brak
roztwór detergentu	woda	brak	woda	brak	


5.0. Oświadczenie

- 5.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.  
5.2. Sprawozdanie z badań może być powielane wyłącznie w całości, natomiast na fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:

  
mgr inż. Joanna Lewicka

Osoba autoryzująca sprawozdanie:

KIEROWNIK DS. TECHNICZNYCH  
Laboratorium Badawcze Ceramiki  
i Materiałów Budowlanych  
  
mgr inż. Joanna Lewicka